

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ  
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
г.Ярославль Красная площадь д8 т 79-08-77

ОНДиПР по Ростовскому, Борисоглебскому и  
по Гаврилов -Ямскому районам  
г. Гаврилов-Ям пр. Машиностроителей д1 т 2-05-01

**Предписания № 13/1/ 1 -№п.п.  
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Заведующей Плисовой Виктории Владимировне

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Ростовского, Борисоглебского и Гаврилов-Ямского районов Ярославской области по пожарному надзору Зверева О.А. №13 от 21.01.2019г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с «04» февраля по «28» февраля 2019 г, государственным инспектором Гаврилов -Ямского района по пожарному надзору Цветковым А.Ю., проведена плановая проверка МДОУ «Шопшинский детский сад» по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с.Шопша, ул.Центральная д.2 совместно с заведующей Плисовой В.В.

В соответствии Федеральным законом от 21 декабря 1994г № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленных в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	Провести эксплуатационное испытание пожарных лестниц.	Постановление Правительства от 25.04.2012г №390 «О противопожарном режиме» п.24	01.08.2019г	
2	Двери на первом этаже ведущие на лестничную клетку оборудовать приспособлением для самозакрывания.	СНиП 21-01-97* п.6.18*.	01.08.2019г	
3	Двери на втором этаже ведущие на лестничную клетку оборудовать приспособлением для самозакрывания.	СНиП 21-01-97* п.6.18*.	01.08.2019г	
4	Произвести расчет необходимого количества огнетушителей	Постановление Правительства от 25.04.2012г №390 «О противопожарном режиме» п.465	01.08.2019г	
5	Произвести очистку воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта	Постановление Правительства от 25.04.2012г №390 «О противопожарном режиме» п.50	01.08.2019г	



6	Провести огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачного помещения	Постановление Правительства от 25.04.2012г №390 «О противопожарном режиме» п.21	01.08.2019г	
7	Специальную программу обучения согласовать с органами государственного пожарного надзора	Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645	01.08.2019г	
8	В кладовой около кабинета заведующей светильник оборудовать колпаком предусмотренным конструкцией светильника	Постановление Правительства от 25.04.2012г №390 «О противопожарном режиме» п.42 «в»	01.08.2019г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:


- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор  
Гаврилов-Ямского района по  
пожарному надзору Цветков А.Ю.

«28» февраля 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)  
«28» 02 2019 г.



  
\_\_\_\_\_  
(подпись)  
М.Л.П.  
(должность, фамилия, инициалы)